

小中学校施設 棟別の耐震改修状況

市町村名 伊佐市

①耐震の対象となる建物・・・非木造施設：2階建以上又は延べ床面積200㎡超の建物全て

耐震の対象となる建物・・・木造施設：3階以上又は延べ床面積500㎡超の建物全て

②耐震基準：「旧」：S56年5月31日以前に設計した建物，「新」：S56年6月1日以降に設計した建物

③耐震基準の数値 Is値は0.7以上，CT×SD(RC造の場合)は0.3以上，q値(S造の場合)は1.0以上が耐震性有り

平成24年4月現在

学校名	全棟数	棟番号	種別	構造・階数	面積[㎡]	建設年度	耐震基準	Is値	CT×SD(q値)	優先度ランク	2次診断	耐震補強計画	補強工事	備考
〔小学校〕														
大口小	8	1	校舎	RC造2階	730	S36.03	旧	0.64	0.57	3-1	H21	H22		
		2-1	校舎	RC造2階	1,058	S42.03	旧	0.77	0.33	-	H15	H16	H17	
		2-2	校舎	RC造2階	539	S50.03	旧	0.77	0.33	-	H15	H16	H17	
		3	校舎	RC造2階	1,331	S50.03	旧	0.94	0.47	-	H15	H16	H17	
		15	校舎	RC造2階	98	S49.03	旧	1.15	0.68	4-1	H21	-	-	
		16-1	校舎	RC造2階	583	S55.03	旧	1.50	0.43	4-2	H21	-	-	
		16-2	校舎	RC造2階	602	S58.02	新	-	-	-	-	-	-	
		27	屋体	RC造1階	1,075	H13.03	新	-	-	-	-	-	-	
大口東小	3	3-1	校舎	RC造2階	1,161	S38.03	旧	1.12	0.47	3-2	H21	-	-	
		3-2	校舎	RC造2階	494	S57.02	新	-	-	-	-	-	-	
		15	屋体	S造1階	680	S58.12	新	-	-	-	-	-	-	
牛尾小	3	1-1	校舎	RC造2階	1,175	S39.03	旧	1.22	0.57	3-2	H21	-	-	
		1-2	校舎	RC造2階	399	S57.02	新	-	-	-	-	-	-	
		10	屋体	S造1階	680	S56.10	旧	0.76	1.27	4-D	H21	-	-	
山野小	5	1	校舎	RC造2階	1,140	S43.03	旧	0.79	0.66	1-最優先	H19	-	-	
		2	校舎	RC造2階	94	S43.03	旧	1.60	1.34	1-最優先	H19	H20	H21	
		11	校舎	RC造2階	396	S53.06	旧	0.99	0.82	4-2	H19	-	-	
		13	校舎	RC造2階	338	S59.12	新	-	-	-	-	-	-	
		16	屋体	RC造1階	798	H06.03	新	-	-	-	-	-	-	
平出水小	2	11-1	校舎	RC造2階	1,080	S56.03	旧	1.15	0.94	4-2	H21	-	-	
		14	屋体	RC造1階	710	H01.02	新	-	-	-	-	-	-	
羽月小	3	5	校舎	RC造2階	1,081	S54.03	旧	1.09	0.82	4-2	H19	-	-	
		6	校舎	RC造2階	1,128	S54.03	旧	1.18	0.96	4-2	H20	-	-	
		23	屋体	RC造1階	919	H04.03	新	-	-	-	-	-	-	
羽月北小	2	9	校舎	RC造2階	436	S56.03	旧	1.16	0.35	4-2	H21	-	-	
		10	屋体	RC造1階	608	H09.03	新	-	-	-	-	-	-	
羽月西小	2	9	屋体	S造1階	521	S53.12	旧	0.42	1.28	4-C	H21	H22	H22	
		10	校舎	RC造2階	1,472	S55.03	旧	1.18	0.63	4-1	H21	-	-	
曾木小	2	9	屋体	RC造1階	710	S62.02	新	-	-	-	-	-	-	
		11	校舎	RC造2階	1,804	H03.03	新	-	-	-	-	-	-	
針持小	3	9-1	校舎	RC造2階	834	S51.03	旧	0.75	0.61	5-1	H21	-	-	1棟扱い
		9-2	校舎	RC造2階	791	S52.03	旧	0.75	0.61	4-2	H21	-	-	Is値=0.75
		12	屋体	S造1階	680	S58.02	新	-	-	-	-	-	-	
本城小	4	1-1	校舎	RC造2階	1,199	S40.03	旧	0.50	0.50	-	H15	H21	H22	
		1-2	校舎	RC造2階	117	S40.03	旧	0.97	0.50	-	H21	-	-	
		10	校舎	RC造2階	880	S62.03	新	-	-	-	-	-	-	
		11	屋体	S造1階	700	S62.12	新	-	-	-	-	-	-	
南永小	3	13	校舎	S造3階	14	H15.01	新	-	-	-	-	-	-	
		12	校舎	W造2階	676	H15.01	新	-	-	-	-	-	-	
		14	屋体	W造1階	504	H14.02	新	-	-	-	-	-	-	
菱刈小	4	1	校舎	RC造2階	678	S33.04	旧	0.74	0.56	2	H21	-	-	1棟扱い
		2	校舎	RC造2階	961	S34.03	旧	0.74	0.56	2	H21	-	-	Is値=0.74
		12	屋体	S造1階	680	S60.02	新	-	-	-	-	-	-	
		13	校舎	RC造2階	1,463	H02.03	新	-	-	-	-	-	-	
田中小	4	12-1	校舎	RC造2階	1,037	S46.03	旧	1.08	0.41	-	H15	-	-	
		12-2	校舎	RC造2階	66	S46.03	旧	1.42	0.51	-	H21	-	-	
		14	校舎	RC造2階	292	S60.12	新	-	-	-	-	-	-	
		16	屋体	S造1階	698	S62.02	新	-	-	-	-	-	-	
湯之尾小	3	10-1	屋体	S造1階	700	H01.02	新	-	-	-	-	-	-	
		11	校舎	RC造2階	1,379	H05.03	新	-	-	-	-	-	-	
		12	校舎	RC造1階	314	H06.02	新	-	-	-	-	-	-	
学校名	全棟数	棟番号	種別	構造・階数	面積[㎡]	建設年度	耐震基準	Is値	CT×SD(q値)	優先度ランク	2次診断	耐震補強計画	補強工事	備考
〔中学校〕														
大口中	6	5	校舎	RC造2階	1,792	H16.03	新	-	-	-	-	-	-	
		6	校舎	RC造2階	1,933	H16.12	新	-	-	-	-	-	-	
		7	校舎	RC造2階	514	H16.12	新	-	-	-	-	-	-	
		18	屋体(武)	S造1階	446	S55.03	旧	1.70	5.28	-	H21	-	-	
		20-1	屋体	RC造1階	986	S61.02	新	-	-	-	-	-	-	
		21	校舎	RC造1階	429	S63.03	新	-	-	-	-	-	-	
山野中	4	2	校舎	RC造2階	617	S36.03	旧	0.55	0.45	4-1	H21	H22	H22	
		2-1	校舎	RC造3階	1,796	S48.03	旧	0.74	0.30	3-1	H21	H22	H22	
		18	屋体	S造1階	727	S56.03	旧	0.39	1.19	4-D	H21	H22	H22	
		17	屋体(武)	S造1階	305	S53.10	旧	1.20	3.80	-	H21	-	-	
大口南中	5	1	校舎	RC造3階	1,647	S45.12	旧	0.53	0.44	1-3	H20	H21	H22	
		2-1	校舎	RC造3階	1,365	S46.05	旧	0.39	0.32	1-3	H20	H21	H23	
		2-2	校舎	RC造3階	804	S46.05	旧	0.38	0.33	1-3	H20	H21	H23	
		3	屋体	RC造1階	1,000	S47.05	旧	0.31	0.08	3-A	H20	H21	H22	
		6	屋体(武)	S造1階	305	S53.03	旧	1.20	3.80	-	H21	-	-	
※大口南中	2	渡り廊下1	渡り廊下	S造3階		S46	旧	0.24	0.97	-	H21	H22	H23	補助対象外
		渡り廊下2	渡り廊下	S造2階		S47	旧	0.36	1.45	-	H21	H22	H23	補助対象外
菱刈中	5	1-1	校舎	RC造3階	1,636	S44.03	旧	0.79	0.64	-	H15	H18	H21	普通教室棟
		1-2	校舎	RC造3階	1,517	S44.03	旧	0.72	0.60	-	H15	-	-	普通教室棟
		2	校舎	RC造3階	1,672	S44.10	旧	0.70	0.32	-	H15	-	-	特別教室棟
		5	屋体	RC造2階	1,092	S45.10	旧	1.06	0.86	-	H15	-	-	
		22	屋体(武)	S造1階	580	H03.12	新	-	-	-	-	-	-	