

L.D-1

CV-T 28° (FEP 80) 排水 5" x 7"
 CVV 38° 50 (\" 30) 排水 9" x 7"
 38°-60 (\") 排水 1A
 FP 38°-30 (FEP 80) 排水 5" x 7"
 HP 12-50 (\" 30) \" 排水 1A
 CVV 45° (\") 排水
 CVV 4V-T 14° (\") 100%

引込 排水 化粧 壁

CV-T 100° (FEP 80)


F28° (VEN 22)

E- (FEP 80)
 CV-T 250° (FEP 100)
 CV-T 100° (FEP 80)

E1, N° (VEN 6)
 E2A 25° (\")
 E3 8° (\")

6KCV-T 100° (FEP 100)
 CV 550-35 (\" 30) 100% 100V
 CVV 20-20 (\")

D13



ホソノノ望平

浄水槽

貯水槽

引込の空調機
 SP 8°x3 E20 (91) P-2(11)
 1P 5.5°x3 (95) LP-1(11)

ホソノノ望平
 P-1 CV140-3CE55° (91) x 2
 P-2 CV140-3CE55° (91) x 2
 P-3 CV5.5-3CE20 (91)

ホソノノ望平
 CVV 20-20 (16)

ホソノノ望平
 CV35-3CE20 (91) x 2


ホソノノ望平
 CV8-3CE55° (97) x 2

CVV 20-40 (28)

浄水槽, ホソノノ望平平面詳細図 S=1:100

記号凡例

| 記号 | 名称 |
|--------|-----------|
| (A) | 電流計 |
| (V) | 電圧計 |
| (W) | 電力計 |
| (COSφ) | 力率計 |
| DS | 断路器 |
| VCB | 真空遮断器 |
| PCS | 高圧カットアウト |
| Tr | 変圧器 |
| SC | コンデンサ |
| OC | 過電流継電器 |
| SOG | 地絡方向継電器 |
| CT | 変流器 |
| VS | 電圧計切換スイッチ |
| AS | 電流計切換スイッチ |
| LA | 避雷器 |



| 幹線番号 | 負荷名称 | 開閉器容量 (kVA) | 幹線サイズ |
|------|-------|----------------|-----------|
| 101 | LM-1A | MCCB3P 225/200 | 30.0 100" |
| 102 | LM-1D | MCCB3P 100/100 | 13.0 60" |
| 103 | L-1 | MCCB3P 100/100 | 17.0 100" |
| 104 | LM-2B | MCCB3P 100/100 | 13.0 60" |
| 105 | LM-1B | MCCB3P 100/60 | 7.0 38" |
| 106 | LM-2A | MCCB3P 225/200 | 37.0 100" |
| 107 | LM-3A | MCCB3P 100/100 | 19.0 38" |
| 108 | 脚灯盤 | MCCB3P 225/200 | 30.0 100" |
| 109 | LM-4A | MCCB3P 400/300 | 57.0 100" |
| 110 | L-5A | MCCB3P 50/50 | 6.0 22" |
| 111 | SOG電源 | MCCB2P 50/20 | 5.5" |
| 112 | 予備 | MCCB3P 100AF | |
| 113 | 予備 | MCCB3P 50AF | |

| 幹線番号 | 負荷名称 | 開閉器容量 (kW) | 幹線サイズ |
|------|----------|----------------|-----------|
| 201 | 沖化槽 | MCCB3P 225/200 | 30.0 100" |
| 202 | LP-1 | MCCB3P 100/100 | 7.5*2 38" |
| 203 | 消火ポンプ | MCCB3P 100/60 | 5.5 38" |
| 204 | 予備 | MCCB3P 400/400 | |
| 205 | P-2 (一般) | MCCB3P 225/200 | 32.0 100" |
| 206 | LM-2B | MCCB3P 225/225 | 46.3 200" |
| 207 | LM-2B | MCCB3P 225/125 | 35.0 100" |
| 208 | M-5B | MCCB3P 225/200 | 29.0 100" |
| 209 | M-5A | MCCB3P 400/300 | 45.6 100" |
| 210 | 1F ELV | MCCB3P 100/60 | 5.5 22" |
| 211 | RF ELV | MCCB3P 100/100 | 7.5 38" |
| 212 | PH ELV | MCCB3P 100/100 | 7.5 38" |
| 213 | LM-1B | MCCB3P 50/50 | 4.0 14" |
| 214 | LM-4A | MCCB3P 225/150 | 27.2 60" |
| 215 | LM-2A | MCCB3P 225/200 | 34.0 60" |
| 216 | M-1 | MCCB3P 225/225 | 46.9 100" |
| 217 | M-5C | MCCB3P 225/200 | 34.3 60" |

低圧電灯盤

高圧受変電設備 単線結線図

低圧動力盤

T=404.3KW (課題: 0KW)

デマンド監視機能追加

デマンド制御装置 (別途空調工事)

予備配線遮断器とする。

配線遮断器取付 225AF/225AT

配線遮断器取付 225AF/200AT