

2 募集要項等に対する質問の回答

質問 No.	質問箇所		質問等の内容	回答
1	ページ	募集要項 2 頁	募集要項に記載されている「管内業者」の定義について、貴組合の入札参加資格に登録されていない業者は、管内業者の定義からは外れると考えて宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。ただし、今後登録される企業も含めるものとします。
	項目番号	第 1 章 24		
	項目名	管内業者		
2	ページ	募集要項 7 頁	募集要項に記載されている基幹的設備改良工事期間について、昨今の社会情勢の影響により部品納期が刻々と変動している状況です。今後も収束の見込みが全く立たず、部品調達難の影響が生じた場合は、不可抗力として工期変更の協議に応じて頂けると考えて宜しいでしょうか。	基幹的設備改良工事期間については、原則として事業者の努力により遵守願います。ただし、建設工事請負契約書（案）の第 36 条、第 38 条のとおり、詳細については契約協議において協議します。
	項目番号	第 3 章 1 (9) イ		
	項目名	事業期間		
3	ページ	募集要項 9 頁	募集要項に記載されている「運營業務に相当する対価」で著しい物価変動があった場合は、契約書において定めると記載がありますが、運營業務委託契約書（案）に著しい物価変動に関する条項が見当たりません。詳細については契約前に協議して頂けると考えて宜しいでしょうか。	運營業務委託契約書（案）の第 50 条をご確認ください。 詳細については、契約協議において協議し、合意した内容を「別紙 2」に追記して契約内容とします。
	項目番号	第 3 章 4 (2)		
	項目名	運營業務に相当する対価		
4	ページ	要求水準書その 1 6 頁	要求水準書その 1 に記載されているリサイクルプラント工事について、令和 6 年 4 月 1 日より処理対象物の受入ができるようにと記載がありますが、昨今の市場情勢により材料調達難等で納期に遅延が発生した場合は協議によって変更して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。	質問 No. 2 を参照してください。
	項目番号	第 1 章第 1 節 6 (2) ウ		
	項目名	工事計画		

質問 No.	質問箇所		質問等の内容	回答
5	ページ	要求水準書その1 10頁	リチウム電池は危険物の一つとして処理不適物と考えて 宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。
	項目番号	第1章第2節(3)		
	項目名	処理不適物		
6	ページ	要求水準書その1 11頁	選別基準について、既設流用と更新した機器が混在して おりますので、施工対象箇所についてのみが対象と考 えて宜しいでしょうか。(選別機に関して不燃物可燃物分離 装置、アルミ選別機のみが更新しているので、破碎アル ミ、不燃物、可燃物のみ対象)	選別基準については、お見込のとおり、破碎アルミ、不燃物、可燃物の み対象とします。 なお、要求水準書その1 23頁 表- 12 3 選別基準の回収率について、 「(目標値)」は誤記のため削除し、 保証値に訂正します。
	項目番号	第1章第2節3(2) イ		
	項目名	選別基準		
7	ページ	要求水準書その1 12頁	要求水準書その1(その2含む)に記載されている焼却プ ラントの排ガス基準(表-5)の水銀濃度について、法改 正が平成30年度であり、要求水準書21頁(表-11 焼却 プラントの引渡性能試験方法2 排ガス)にも「水銀(目標 値)」と記載されていることから、目標値として考えて宜 しいでしょうか。	水銀については、現況の測定結果が 排ガス基準を満足しているため、保 証値とします。 なお、要求水準書その1 21頁 表- 11 2 排ガスの水銀について、「(目 標値)」は誤記のため削除し、保証値 に訂正します。
	項目番号	第1章第2節4(1)		
	項目名	排ガス基準		

質問 No.	質問箇所		質問等の内容	回答
8	ページ	要求水準書その1 19頁	二酸化炭素の量の算出のための試験は、回転式破砕機のライナの状態を工事前後に於いて同条件とさせて頂くものとして計画し、実施することで宜しいでしょうか。	試験方法については、引渡性能試験要領書により判断します。
	項目番号	第1章第6節1(2) イ		
	項目名	二酸化炭素排出量の削減量		
9	ページ	要求水準書その1 23頁	本施設は、施設建設当時の計画ごみ質にて設計された施設ですので、試運転は納入当初の不燃ごみ・粗大ごみの各組成の比率にて検証する必要がありますが、当時の組成としたごみ質を1日分準備することは困難であると考えられます。例えば、ごみ処理能力、選別基準の検証のため15分/回程度のサンプリングテストを実施し、能力については1日の処理量に換算、選別基準については本サンプリングテストにより得られた選別物を分析・検証とすることで宜しいでしょうか。	試験方法については、引渡性能試験要領書により判断します。
	項目番号	第1章第6節2 表-12 3(2)		
	項目名	選別基準		
10	ページ	要求水準書その2 6頁	要求水準書その2に記載されている予想されるリスクと責任分担については、契約書において定めると記載がありますが、運營業務委託契約書(案)に予想されるリスクと責任分担に関する条項が見当たりません。詳細については契約前に協議して頂けると考えて宜しいでしょうか。	予想されるリスクと責任分担については、運營業務委託契約書(案)の各条項に記載していますが、確認が必要と思われる場合には、契約協議において協議します。
	項目番号	第1章第2節11(2)		
	項目名	リスク管理		

質問 No.	質問箇所		質問等の内容	回答
11	ページ	運營業務委託契約書 (案) 27 頁	運營業務期間に貴組合にて加入される予定の保険を御教 示願います。	本組合は、一般財団法人全国自治協 会の建物災害共済に加入する予定 です。
	項目番号	第 74 条		
	項目名	保険		
	ページ			以下余白
	項目番号			
	項目名			